



Producent urządzeń wentylacyjnych

Smay Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 29, 31-587 Kraków, Polska
tel. +48 12 680 20 80
fax. +48 12 684 39 83
www.smay.pl



SUORITUSTASOILMOITUS

nr 001-EN-CPR-2014

14

1. Tuote: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EL) nro 305/2011 mukaisesti:

palon leviämistä estävät ja palosuojaustuotteet
palopelti savunpoistoon, tyyppi KWP-P-E

2. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistuskoodi: Tyyppi, erä- tai sarjanumero tai mikä tahansa muu rakennustuotteen tunnistamisen mahdollistava elementti:
3. Suunniteltu käyttöala(t):
Palopelti savunpoistoon käytettäväksi palosuojauksen ilmanvaihtojärjestelmissä, automaattisesti aktivoituva erikois-, palosuojaus-, yleis- ja mukavuusilmanvaihtojärjestelmissä.

4. Valmistaja:

SMAY Sp. z o.o.
Ciepłownicza 29
31-587 Krakova, Puola



5. Valtuutettu edustaja Suomessa ja Virossa: O2 Balticum OÜ
6. Suoritusason vakauden arviointi- ja tarkastusjärjestelmä: Järjestelmä 1
7. Ilmoitettu laitos/laitokset:

RAKENNUSTEKNIKAN TUTKIMUSLAITOS
SERTIFIOINTIOSASTO (INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI)
Filtrowa 1, 00-611 Varsova,
Puolan ilmoitettu laitos nro 1488

Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotantotehtaan alkutarkastuksen ja tehtaan tuotannonvalvonnan sekä tehtaan tuotannonvalvonnan jatkuvan valvonnan, määräaikaisen arvioinnin ja ulkoisen arvioinnin rakennustuoteasetuksessa säädetyn arviointia koskevan tarkastuksen järjestelmän 1 mukaisesti, ja myöntänyt sertifikaatin tuotteen suoritusason pysyvyydestä nro **1488-CPR- 0437/W**.

8. Teknisestä arvioinnista vastaava ilmoitettu laitos: ei sovelleta

P. P. 14

9. Ilmoitettu suoritustaso:

№	Perusominaisuudet	Yhdenmukaistettu tekninen	Suoritustasoluokka	Suoritustaso
		EN 12101-8:2011		
1	Nimelliset aktivoitumisolosuhteet / herkkyy	4.2.1.3	El 120 ($V_{ew-i} \leftrightarrow o$) S1500C _{10 000} AAmulti	läpäisty
2	Reagointiviive/sulkeutumisaika	4.2.1.4	<60 s	NPD
3	Luotettavuuden kesto	4.3.2.2	10 000 sykliä	läpäisty
	Tulenkestävyys			
4	Eheys	4.1.1 a), 4.4.1	E 120	läpäisty
5	Eristys	4.1.1 b), 4.4.1	El 120	läpäisty
6	Savunvuoto	4.1.1 c), 4.4.1	EIS 120	läpäisty
7	Mekaaninen vakaus (kohta E)	4.1.1 d)	120 min	läpäisty
8	Läpileikkausosaston huolto (kohta E)	4.1.1 e)	120 min	läpäisty
9	Korkea käyttölämpötila	4.1.1 f)	-	NPD
	Kesto			
10	Reaktiivipeen kesto	4.4.2.1	<60 s	läpäisty
11	Luotettavuuden kesto	4.4.2.2	10 000 sykliä	läpäisty

Perusominaisuudet	
Muoto ja mitat	Suorakaiteen muotoinen, mitat: leveys: 200 mm - 1500 mm korkeus: 200 mm -1000 mm Peltiosaston enimmäispinta-ala: 1,5 m ²
Max toiminta alipaineessa	1500 Pa
Max toiminta ylipaineessa	500 Pa
Sulkemismekanismi	Belimo: • BLE 24, BLE 24-ST • BLE 230 • BE 24, BE 24-12, BE 24-ST, BE 24-12-ST • BE 230, BE 230-12
Asennetaan	seiniin • betoni paksuudeltaan min 115 mm • tiilimuuraus tai kevytbetoniset seinät paksuudeltaan min 115 mm
Lämpöherkkä elementti	ei sovelleta
Minimietäisyys	• kaappien välissä rinnakkaisasennuksessa: 200 mm • pellin ja eristyslementin välissä: 75 mm

P.17/4

10. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustaso vastaa kohdassa 9 ilmoitettua suoritustasoa.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta ja nimissä allekirjoittanut:

Piotr Dąbrowski - laatujärjestelmäpäälikkö



Alleki

Krakow, 20.03.2015

„SMAY” Sp. z o.o
ul. Ciepłownicza 29
31-587 KRAKÓW
tel. 12 680 20 80, fax 12 378 18 88
Regon 356295933
NIP 678-282-18-88

Asiakirja päivitetty. Ensimmäinen versio: 26.09.2014

